

Утверждаю:
 Заместитель генерального директора
 по техническим вопросам - главный инженер
 А.Е.Моисеев
 «__» _____ 2024г.

**Опросный лист №1
 на электродвигательный привод ПД-14 УХЛ1**

Привод ПД-14 УХЛ1 предназначен для электродвигательного оперирования разъединителями и заземлителями наружной и внутренней установки.

Максимальный крутящий момент на валу привода 650 Нм.

№ п/п	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Напряжение питания привода, В	230/400 переменное трехфазное	+
		230 переменное однофазное (по заказу)	
		220 постоянное	
2	Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления электродвигательного привода, В	220 постоянное	+
		110 постоянное (по заказу)	
3	Наличие выносного блока управления по заказу	трехфазное оперирование главными ножами и заземлителями трехполюсного разъединителя с одного выносного блока	-
		трехфазное оперирование главными ножами и каждой группой заземлителей однополюсных разъединителей с разных выносных блоков	-
		пофазное оперирование главными ножами и заземлителями однополюсного разъединителя с одного выносного блока	-
		групповое оперирование тремя однополюсными разъединителями с одного выносного блока	-
4	Дополнительные требования	Привод ПД-14-00 УХЛ1	
5	Количество приводов заказа		1

Заместитель главного инженера



П.Н.Киреев