

Запрашиваемые данные										
№п/п	Порядковый номер панели		1	2	3	4	5	6	7	
2	Номинальное напряжение	380 В								
3	Номинальный ток, материал и сечение сборных шин	2070 А АД31Т-120х10 мм								
4	Схема первичных соединений									
5	Сечение нулевой жилы	АД31Т-120х10 мм								
6	Тип панели		Щ070-01-03 УЗ	Щ070-01-48 УЗ	Щ070-01-03 УЗ	Щ070-01-73 УЗ	Щ070-01-03 УЗ	Щ070-01-48 УЗ	Щ070-01-03 УЗ	
7	Высота панели (с козырьком) 2000 мм									
8	Назначение панели		Отходящие линии	Ввод	Отходящие линии	Секционный разъединитель	Отходящие линии	Ввод	Отходящие линии	
9	Тип коммутационно-защитного аппарата	Автомат, пускатель	Тип		Тип		Тип		Тип	
11		Рубильник	РПС4 400	РПС4 400	РПС4 400	РПС4 400	РПС4 400	РПС4 400	РПС4 400	РПС4 400
12		Разъединитель	РЕ 19-44-31190, 2000А		РЕ 19-41-31160, 2000А		РЕ 19-44-31190, 2000А			
13	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя, А		2000		2000		2000			
14	Ток плавкой вставки, А		400	400	400	400	400	400	400	400
15	Трансформатор тока	ТШП-0,66-10ВА-0,5s	2000/5		2000/5		2000/5			
		ТШП-0,66-10ВА-0,5	2000/5		2000/5		2000/5			
		ТШП-0,66-5ВА-0,5s								
16	Амперметр шкала, А		0-2000		0-2000		0-2000			
17	Вольтметр шкала, В		0-500		0-500		0-500			
18	ЭНМВ-1-6/3R-220 А1		+		+		+			
19	Автоматический выключатель собственных нужд 3 пол. ВА47-29С25, 25А		+		+		+			
20	Прибор учета Меркурий 234(2) ARTM-03 DPBR.G		+		-		-			
21	Прибор учета Меркурий-234(2) ARTM-03 DPR		-		+		+			
27	Количество панелей (в т.ч. торцевых)		9(2)							

Взамен инв.№	I	Наименование объекта	РТП 1000/10/0,4 в районе п. Мичуринский
	II	Наименование заказчика, его адрес	ЗАО "ПГЭС" г. Пенза, ул. Московская, 82 В
	III	Наименование проектной организации и адрес	ЗАО "ПГЭС" г. Пенза, ул. Московская, 82 В

Подпись и дата	1. Схему компоновки РТП см. лист 8
Инв.№подл.	

Заказчик: ЗАО "ПГЭС"	Заявитель: ООО СЗ "Веселовка-4"				
Код: 2022-00057-ТП	Шифр: 54-05-22-ЭС				
Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП проектируемых многоэтажных ж/домов с нежилыми помещениями в границах э/у с кад.№58:24:0292401:939 (1 этап), Пензенская область, район Пензенский, п. Мичуринский					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№вок	Подпись	Дата
Тех.директор	Репин				
Нач.УАПыВТ	Савчихин				15.06
Нач. УПЗ	Зацепин				
Нач. цеха	Кармишин				
Нач. отдела	Ходаковский				14.06
Исполнил	Икаев				14.06
РТП 1000/10/0,4					
Стадия	Лист	Листов			
РД	9				
Опросный лист на панели Щ070 в РУ-0,4кВ проект. РТП 1000/10/0,4					
ПГЭС					