

№п/п	Запрашиваемые данные			
1	Порядковый номер панели			2
2	Номинальное напряжение	380	В	
3	Номинальный ток, материал и сечение сборных шин	665	А	
		АДЗ1Т-50х5	мм	
4	Схема первичных соединений			
5	Сечение нулевой жилы	АДЗ1Т-50х5	мм	N
6	Тип панели			Щ070-01-42 УЗ
7	Высота панели (с козырьком) 2000 мм			
8	Назначение панели			Ввод
9	Тип коммутационно-защитного аппарата	Автомат, пускатель	Тип	ВА57-39-344630, 630А с эл. приводом
10		Рубильник		
11		Разъединитель		РЕ 19-39-31160, 630А
12	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя, А			630
13	Ток плавкой вставки, А			
14	Трансформатор тока	ТШП-0,66-10ВА-0,5s		600/5
		ТШП-0,66-10ВА-0,5		600/5
		ТШП-0,66-10ВА-0,5s		
15	Амперметр шкала, А			0-1000
16	Вольтметр шкала, В			0-500
17	ЭНМВ-1-6/3R-220 А1			+
18	Автоматический выключатель собственных нужд 3 пол. ВА47-29С25, 25А			+
19	Прибор учета Меркурий 234(2) ARTM-03 DPBR.G			+
20	Прибор учета Меркурий-234(2) ARTM-03 DPR			
21	Количество панелей (в том числе торцевых)			1(0)
I	Наименование объекта			ТП 477 ул. Кордон Студеный, 41
II	Наименование заказчика, его адрес			ЗАО "ПГЭС" г. Пенза, ул. Московская, 82 В
III	Наименование проектной организации и адрес			ЗАО "ПГЭС" г. Пенза, ул. Московская, 82 В



Заказчик: ЗАО "ПГЭС"					Заявитель: ИП Шамин Р			
Код: 2022-00316-ТП					Шифр: 69-06-22-3			
Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП нежилого здания с кадастровым номером 58:29:2005005:204 в границах земельного участка кадастровым номером 58:29:2005005:468, г. Пенза, ул. Кордон Студеный,								
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Тех. директор		Репин		<i>Репин</i>		РД	4	
Нач. УАП/П/ВТ		Савчихин		<i>Савчихин</i>	17.06			
Нач. УПЭ		Зацепин		<i>Зацепин</i>	21.06.22			
Нач. цеха		Кармишин		<i>Кармишин</i>	29.06.22			
Проверил		Ходаковский		<i>Ходаковский</i>	17.06			
Исполнил		Напалков		<i>Напалков</i>	17.06	Опросный лист на панели ЩО-70 В РУ-0,4 кВ (ТП-477) с планом.		ПГЭС