

Таблица 1.4

Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства  
АО "Пензенская горэлектросеть"

	2019	2020	2021	2022	2023
Оборудование ТП, РП, КТП	63,1	62,7	62,5	62,3	62
ВЛ-6(10) кВ, 110 кВ	69,8	68,5	67,8	68	68
ВЛ-1 кВ	63,3	64,2	64,2	64	64,5
КЛ-6(10) кВ	65,3	65	66,2	66,4	66,8
КЛ-0,4 кВ	78,3	77,5	77,6	77,8	78
<b>Общий износ:</b>	<b>67,96</b>	<b>67,58</b>	<b>67,66</b>	<b>67,70</b>	<b>67,86</b>