Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Коли–чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КЛ–10кВ муфты М1, М2 напр. П/с 110/10 кВ "Заря" – РУ–10кВ проектируемой РТП 1000/10/0,4 кВ, муфты М3, М4 напр. РУ–10кВ РП–8							
	Обьем земляных работ							
1.1	Строительная длина траншеи (без прокола)	(траншея Т7, 4 кабеля в траншее)			м	97		
1.2	Обьем земли, удаляемой из траншеи				$м^3$	69,84		
1.3	Обьем земли, подлежащей засыпке в траншею				$м^3$	46,56		
1.4	Обьем земли, подлежащей удалению с места прокладки кабеля				$м^3$	23,28		
1.5	Песок				$м^3$	23,28		
1.6	Кирпич				шт.	2277		
1.7	Труба асбестоцементная ø150мм				м	24		
1.8	Вскрытие асфальта				$м^2$	20,0		
1.9	Восстановление асфальта				$м^2$	23,0		
1.10	Пересечение с инженерными коммуникациями				шт.	2		
1.11	Кабель силовой бронированный сечением 3х240 кв.мм	АСБ 3х240мм2–10кВ			м	420		
1.12	Муфта концевая 3х жильная термоусаживаемая, наруж. установки, на кабель 240 кв.мм	ЗКНТп – 10 – 150/240(Б)			шт.	4		
1.13	Муфта соединительная 3х жильная, наруж. установки, на кабель 240 кв.мм	ЗСТп – 10 – 150/240(Б)			шт.	4		
1.14	Чернозем				$м^3$	8,7		

Заказчик : ЗАО "ПГЭС"

Код: 2019–ИР Шифр: 178–09–19–ЭС.С

Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей. Строительство РТП–10/0,4кВ в районе ул. Ударной–ул. Воровского, г. Пенза."

Изм.	Кол.	Лист	Nдок	Подпись	Дата
Рук. гр.		Ходаковский			
Исполнил		Икаев			

Стадия	Лист	Листов
РД	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ПГЭС