

Сводная информация планового вывода в ремонт электросетевых объектов ЗАО "Пензенская горэлектросеть " 19.06.2020г.

№ п/п	Предприятие	дата	Время ремонта		Диспетчерское наименование		содержание работ	Отключаемые потребители
			начало	окончание	объект	оборудование		
1	ЗАО "Пензенская горэлектросеть"	19.06.2020	09ч.00м.	14ч.00м.	ТП-295	ВЛ-0,4кВ	Ремонт КЛ-0,4кВ	Резервуар чистой воды ул. Производственная 125б Население: ул.Громова ; 1-й,2-й,3-й пр-д Громова; ул.Краснознаменная; 1-й Краснознаменный пр-д; ул.Полярная; ул.Производственная ;1-й, 2-й Производственный пр-д;1-й Средний пр-д; ул.Средняя 77,83,83А

Технический директор

В.В.Репин

