Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Коли–чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2КЛ–6кВ ЗРУ–6кВ П/с 110/6 "ЗиФ" – РУ–10кВ ТП–344.							
	Объем земляных работ							
1.1	Строительная длина траншеи (без прокола)	(траншея Т3, 2 кабеля в траншее)			м	1371		
1.2	Объем земли, удаляемой из траншеи				$м^3$	493,56		
1.3	Объем земли, подлежащей засыпке в траншею				$м^3$	329,04		
1.4	Объем земли, подлежащей удалению с места прокладки кабеля				$м^3$	164,52		
1.5	Песок				$м^3$	164,52		
1.6	Кирпич				шт.	14722		
1.7	Труба асбестоцементная ø150мм				м	236		
1.8	Труба стальная водогазопроводная ø159х4,5				м	120		
1.9	Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ–100 SDR 17.6, ø160х9.1мм				м	314		
1.10	Прокол методом ГНБ L=9 м				шт.	2		
1.11	Прокол методом ГНБ L=10 м				шт.	2		
1.12	Прокол методом ГНБ L=11 м				шт.	2		
1.13	Прокол методом ГНБ L=12 м				шт.	8		
1.14	Прокол методом ГНБ L=25 м				шт.	2		
1.15	Прокол методом ГНБ L=54 м				шт.	2		
1.16	Вскрытие асфальта				$м^2$	63,0		
1.17	Восстановление асфальта				$м^2$	72,45		
1.18	Пересечение с инженерными коммуникациями				шт.	58		

Заказчик: ЗАО "ПГЭС"

Код: 2019–ТП–344–ИР Шифр: 6–01–19–ЭС.С.И

Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей в районе ул. Литвинова–ул. Егорова.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок	Подпись	Дата
Рук. гр.		Ходаковский			
Исполнил		Икаев			

Стадия	Лист	Листов
РД	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ПГЭС