

Наименование центра питания	Географические координаты центра питания		Место расположения центра питания			Уровни напряжения центра питания, кВ	Количество и установленная мощность трансформаторов (шт, МВА)	Пропускная способность учетом критерия (n-1), МВт	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт	Статус загрузки ЦП
	Долгота	Широта	Муниципальное образование	Город/ Населенный пункт	Район (только для городов)						
ПС ГПП "ЗИФ" - 110/6 кВ				Пенза	Октябрьский	110/6	2x16	21,36	15,41	8,781	открыт

Генеральный директор
ЗАО "Пензенская горэлектросеть"

В. В. Рябинин