

| Наименование центра питания | Географические координаты центра питания |        | Место расположения центра питания |                         |                            | Уровни напряжения центра питания, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов (шт, МВА) | Пропускная способность учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт | Статус загрузки ЦП |
|-----------------------------|--|--------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|--------------------|
|                             | Долгота                                  | Широта | Муниципальное образование         | Город/ Населенный пункт | Район (только для городов) |                                      |   |   |   |   |                    |
| ПС ГПП "ЗИФ" - 110/6 кВ     |  |        |                                   | Пенза                   | Октябрьский                | 110/6                                | 2x16  | 21,36   | 15,41   | 9,025   | открыт             |

Генеральный директор  
ЗАО "Пензенская горэлектросеть"

В. В. Рябинин