

Опросный лист на модули ввода/вывода ЭНМВ-1-6/3R-220-А1 (11 шт.) для камер КСО-298 в РУ-10кВ проектируемой РП 10/0,4

Наименование предприятия: ЗАО "Пензенская горэлектросеть"

Объект: Тех присоединение ВРУ с ЛЭП проектируемых многоэтажных ж/домов с нежилыми помещениями в границах з/у с кад. № 58:24:0292401:937, Пензенская область, район Пензенский, п. Мичуринский

Код: 2022-00058-ТП

Шифр: 56-05-22-ЭС

Запрашиваемые данные	Ответы заказчика
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм	75x70x110, IP40
Масса нетто, кг, не более	0,6
Масса брутто, кг, не более	1,1
Крепеж	встроенное крепление на 35 мм DIN-рельс
Интерфейсы	Порт 1 (RS-485): <ul style="list-style-type: none"> • ГОСТ Р МЭК-870-5-1-95 (FT3), • Modbus RTU, • ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006;
Дискретные входы	6 шт. : <ul style="list-style-type: none"> • тип входных сигналов - «мокрый контакт»; • Uвх = 18...36 В (DC). Уровень срабатывания 13...14,5 В.
Дискретные выходы	3 шт.: <ul style="list-style-type: none"> • Релейные выходы; • Uмакс: 250 В (AC/DC); • I ном/ I макс: 8 А/15 А; • I откл: 0,25 А – 220 В (DC), 8 А – 30 В (DC); 8 А – 250 В (AC).
Диапазон входного напряжения переменного тока цепей питания	100...265 В~, 45...55 Гц
Диапазон входного напряжения постоянного тока цепей питания	120...370 В=
Потребляемая мощность по цепи питания не более	12 ВА
Вход питания	Универсальный, униполярный.
Температура окружающего воздуха, °С	-40...+70
Влажность без конденсата	5-95%
Атмосферное давление, кПа	65-106,7
Режим работы	Непрерывный. Продолжительность непрерывной работы неограниченная. Время установления рабочего режима (предварительного прогрева) не более 1 мин.
Норма средней наработки на отказ	100000 ч.
Полный средний срок службы	Не менее 20 лет.
Среднее время восстановления работоспособности	Не более 1 часа.

