

Опросный лист
Для заказа трансформаторов напряжения

Наименование предприятия _____

Контактное лицо _____

Телефон/факс/e-mail _____

| Наименование параметров | Характеристики |
|---|-----------------------|
| Тип трансформаторов | НАМИТ-10 |
| Количество, штук | 2 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Класс напряжения первичной обмотки, кВ | 10 000 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 10 000 |
| Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100 |
| Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100 |
| Класс точности основной вторичной обмотки | 0,2 |
| Класс точности дополнительной вторичной обмотки | |
| Номинальная мощность основной вторичной обмотки при указанном классе точности, ВА | 75 |
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки при указанном классе точности, ВА | 30 |
| Предельная мощность вне класса точности, ВА | 600 |
| Условия применения трансформатора (в сетях, на подстанции) | |
| Контактные телефоны (e-mail) службы эксплуатации | |
| Информация о ранее установленных трансформаторах | |