

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Пензенская Горэлектросеть»

В.В. Рябинин

« 7 » *июня* 2020 года

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме

№46-э ЗП - ПГЭС

«6» июля 2020г.

г. Пенза

1. Заказчик: ЗАО «Пензенская горэлектросеть»

Организатор процедуры: ЗАО «Пензенская горэлектросеть»

Способ размещения закупки: запрос предложений среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме.

2. Предмет запроса предложений среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме **№22-э ЗП-ПГЭС от 29.05.2020г.** (реестровый номер извещения №32009214538) **поставка комплектного распределительного устройства КРУ 10кВ в составе камер КСО-298 в количестве 24 штук (РП-29).**

3. Извещение о проведении закупки официально размещено **04.06.2020г.** в открытых источниках: на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru/>, в единой информационной системе в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)), на официальном сайте ЗАО «Пензенская горэлектросеть» ([www.pges.su](http://www.pges.su)).

4. Начальная (максимальная) цена закупки составляет 13 000 000,00 руб. с НДС/10 833 333,33 руб. без НДС.

5. Срок поставки товара: не более 60 календарных дней с момента подписания договора.

6. Состав Комиссии

В состав Комиссии входит 7 членов.

Председатель Комиссии А.Н. Мешков

Секретарь Комиссии: А.И. Назаров

Члены Комиссии:

В.В. Репин

С.В. Шмырев

С.Е. Елисеева

М.Н. Лагуткин

С.А. Лукьянов

Всего на заседании Комиссии присутствовало 5 из 7 членов. Кворум имеется, Комиссия правомочна.

7. До окончания срока подачи заявок **16:00 11.06.2020г.** было подано **10 (Десять)** заявок.

Отозванные заявки: нет.

Измененные заявки: нет.

Заявки, поступившие после окончания срока приёма: нет.

Порядковый номер заявки	Наименование Участника	Дата и время регистрации заявки
1	Участник №410626	Номер заявки: 410626 Дата и время предоставления: 13-55 09.06.2020г.
2	Участник №414118	Номер заявки: 414118 Дата и время предоставления: 13-02 10.06.2020г.
3	Участник №412024	Номер заявки: 412024 Дата и время предоставления: 09-34 11.06.2020г.
4	Участник №413155	Номер заявки: 413155 Дата и время предоставления: 12-29 11.06.2020г.
5	Участник №415347	Номер заявки: 415347 Дата и время предоставления: 12-47 11.06.2020г.
6	Участник №415392	Номер заявки: 415392 Дата и время предоставления: 13-20 11.06.2020г.

7	Участник №415536	Номер заявки: 415536 Дата и время предоставления: 14-58 11.06.2020г.
8	Участник №415523	Номер заявки: 415523 Дата и время предоставления: 15-12 11.06.2020г.
9	Участник №415372	Номер заявки: 415372 Дата и время предоставления: 15-15 11.06.2020г.
10	Участник №414444	Номер заявки: 414444 Дата и время предоставления: 15-57 11.06.2020г.

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке, и приняла решение:

Порядковый номер заявки	Наименование Участника	Решение Комиссии о соответствии или несоответствии заявки требованиям документации	Обоснование решения
1	Участник №410626	Соответствует требованиям	
2	Участник №414118	Соответствует требованиям	
3	Участник №412024	Не соответствует требованиям	п.3.6.2.4 предложение не отвечает установленным в настоящей документации требованиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, а именно: не представлен в полном объеме чертёж ячейки в разрезе (линейная, ячейка силового трансформатора, ячейка секционного выключателя, ячейка трансформатора напряжения), позволяющий определить ремонтпригодность оборудования и возможность удобства подключения/фазировки КЛ (с обязательным указанием расстояния от трансформаторов тока нулевой последовательности до места присоединения КЛ)
4	Участник №413155	Не соответствует требованиям	п.3.6.2.4 предложение не отвечает установленным в настоящей документации требованиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, а именно не представлен чертёж ячейки в разрезе (линейная, ячейка силового трансформатора, ячейка секционного выключателя, ячейка трансформатора напряжения), позволяющий определить ремонтпригодность оборудования и возможность удобства подключения/фазировки КЛ (с обязательным указанием расстояния от трансформаторов тока нулевой последовательности до места присоединения КЛ)
5	Участник №415347	Соответствует требованиям	
6	Участник №415392	Не соответствует требованиям	п.3.6.2.4 предложение не отвечает установленным в настоящей документации требованиям к оформлению, составу документов и

			сведений, подаваемым в Заявке, а именно: в чертёже ячейки в разрезе не указаны расстояния от трансформаторов тока нулевой последовательности до места присоединения КЛ
7	Участник №415536	Не соответствует требованиям	п.3.6.2.4 предложение не отвечает установленным в настоящей документации требованиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, а именно: не представлен чертёж ячейки в разрезе (линейная, ячейка силового трансформатора, ячейка секционного выключателя, ячейка трансформатора напряжения), позволяющий определить ремонтпригодность оборудования и возможность удобства подключения/фазировки КЛ (с обязательным указанием расстояния от трансформаторов тока нулевой последовательности до места присоединения КЛ)
8	Участник №415523	Не соответствует требованиям	п.3.6.2.4 предложение не отвечает установленным в настоящей документации требованиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, а именно: не представлен в полном объеме чертёж ячейки в разрезе (линейная, ячейка силового трансформатора, ячейка секционного выключателя, ячейка трансформатора напряжения), позволяющий определить ремонтпригодность оборудования и возможность удобства подключения/фазировки КЛ (с обязательным указанием расстояния от трансформаторов тока нулевой последовательности до места присоединения КЛ)
9	Участник №415372	Соответствует требованиям	
10	Участник №414444	Не соответствует требованиям	п.3.6.2.4 предложение не отвечает установленным в настоящей документации требованиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, а именно: не представлен в полном объеме чертёж ячейки в разрезе (линейная, ячейка силового трансформатора, ячейка секционного выключателя, ячейка трансформатора напряжения), позволяющий определить ремонтпригодность оборудования и возможность удобства подключения/фазировки КЛ (с обязательным указанием расстояния от трансформаторов тока нулевой последовательности до места присоединения КЛ)

9. Комиссия решила принять заявки Участник №410626, Участник №414118, Участник №415347 и Участник №415372 к дальнейшему рассмотрению.

10. Отклонить от дальнейшего рассмотрения 6 (Шесть) заявок:  
- Участник №412024

- Участник №413155
- Участник №415392
- Участник №415536
- Участник №415523
- Участник №414444

11. Настоящий протокол подлежит размещению не позднее чем через 3 (Три) дня со дня его подписания на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru/>, в единой информационной системе в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)), на официальном сайте ЗАО «Пензенская горэлектросеть» ([www.pges.su](http://www.pges.su)).





**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 5 членов Комиссии.

«Против» 0 членов Комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

Статус членов Комиссии	ФИО	Резолюция (за/против)	Подпись
Председатель Комиссии	А.Н. Мешков	—	отс.
Секретарь Комиссии	А.И. Назаров	—	отс.
Член Комиссии	В.В. Репин	за	
Член Комиссии	С.В. Шмырёв	за	
Член Комиссии	М.Н. Лагуткин	за	
Член Комиссии	С.Е. Елисеева	за	
Член Комиссии	С.А. Лукьянов	за	